

Prüfungsbericht

Nr. 2007-B-4436/1.1

- Kurzfassung -

Produkt: **ALPOLAN Schleifgrund 207**
Untergrund: schwerentflammbare Spanplatte (DIN 4102 – B1)
Auftragsmenge: 2 mal 130 g/m²

Auftraggeber: FLH Managment AG

Hersteller: Feyco AG mit den Zweigniederlassungen
Wenger – Nobs – Pentol

Auftrag: Prüfung des Brandverhalten nach DIN 4102 Teil 1 zum Nachweis
der Baustoffklasse B1

Prüfungsbericht: 2007-B-4436/1

Prüfmethodik: Versuche nach DIN 4102 Teil 1 Abschnitt 6.2
Versuche nach DIN 4102 Teil 1 Abschnitt 6.1.2.2


Prüfergebnis: Alle Proben bestanden die Brennkastenprüfung nach DIN 4102
Teil 1 Abschnitt 6.2.
Die Brandschachtprüfung nach DIN 4102 Teil 1 Abschnitt 6.1.2.2
wurde von allen Proben bestanden.
Damit genügt der in den Abschnitten 1 und 2 beschriebene Bau-
stoff den Anforderungen an schwerentflammbare Baustoffe der
Baustoffklasse B1 nach DIN 4102 Teil 1 Ausgabe Mai 1998
(aufgetragen auf schwerentflammbare Holzspanplatten).

Dieser Prüfungsbericht ist kein Verwendbarkeitsnachweis im Sinne der Landesbauordnungen bzw. der Bauregelliste.


Die Gültigkeit dieses Prüfungsberichtes endet am **15. Dezember 2012** und kann danach auf Antrag verlängert werden.

Diese Kurzfassung umfasst auszugsweise die Abschnitte 1, 2, 5 und 6 des Prüfungsberichtes Nr. 2007-B-4436/1.

Freiberg, den 16. Dezember 2007



Dipl.-Ing. Hübler
Prüfstellenleiter Brandschutz



Dipl.-Ing. Ullmann
Prüfingenieurin